

Wykaz silników i urządzeń do sprzedaży zdemontowanych z modernizowanego kotła WR-25 nr3

1. Silnik wentylatora spalin Se315 6A, 75 kW, 380 V, 985 obr./min. – 2 szt.
2. Silnik wentylatora podmuchu Sf180L4, 22 kW, 380 V, 1470 obr./min. – 3 szt.
3. Wentylator wtórnego podmuchu z napędem. Typ silnika SZJe 42b, 7,5 kW, 380 V, 2890 obr./min. – 2 kpl.
4. Zasuwa typu NS3AZ z napędem typu SAKe 14a, 0,8 kW, 380 V, 1400 obr./min. – 1 kpl.
5. Przekładnia odźwiżacz zgrzebłowego typu MN400 (WTM400) z napędem typu SAKe 14b, 1,1 0,8 kW, 380 V, 1400 obr./min. – 2 kpl.
6. Silnik pompy obiegowej typu SZDe 194s 3E, 320 kW, 6000 V, 1490 obr./min. – 1 szt.